

**Справка о изменениях внесенных в проектную документацию и результаты инженерных изысканий по объекту :
Проектная документация «Водовыпуск после 3 этапа очистных сооружений суточных вод АО «МЦБК»**

№ п/п	Номер тома	Наименование документа (файла)	Номер листа	Содержание выявленного недостатка (иное обоснование внесения изменений)	Содержание изменения в проектной документации и (или) результатах инженерных изысканий	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
				Раздел 1 «Пояснительная записка»		
1	Том 1	3-R-PR-01-20-ПЗ	Раздел 2.4	Необходимо устранить разночтения в информации по размещению водовыпуска, представленной в томе 3-R-PR-01-20-ПЗ-ТЧ, в разделе 2.4. и в томе 3-R-PR-01-20-ООСІ-ТЧ, в разделе 3.6.	Внесены исправления в раздел 3,6 том 3-R-PR-01-20-ООСІ-ТЧ, добавлена актуальная информация	Пункт 5 Заключения ГЭЭ
	Том 1	3-R-PR-01-20-ПЗ	Раздел	Необходимо устранить разночтения в томе 3-R-PR-01-20-ПЗ-ТЧ, в томе 3-R-PR-01-20-ООСІ-ТЧ и в отчете по ИГМИ в части сведений о гидрологических условиях на участке строительства водовыпуска.	Внесены исправления в раздел 3,6 том 3-R-PR-01-20-ООСІ-ТЧ, добавлена актуальная информация о гидрологических условиях согласно ТО по ИГМИ	Пункт 6 Заключения ГЭЭ
2	Том 5	3-R-PR-01-20-ПОС	Раздел11 , лист 24	Отсутствует информация по общим объемам воды «из геотуб», а также сведения по ее качеству.	Информация о объемах воды из «Геотуб» , указана на листе 24 раздела ПОС PR-01-20-ПОС-ТЧ, а сведения по качеству дренажных вод , представлены на листе (Приложение №) раздела ООС2. (письмо производителя геотуб ГК Миакон)	Пункт 7 Заключения ГЭЭ
	Том 5	3-R-PR-01-20-ПОС	Раздел 9, лист 18	В проектной документации для стадии строительства согласно томов ПОС, ООС 1 определены технологические операции и используемые в период производства работ материально-технические ресурсы. В тоже время, без соответствующих пояснений, не учтена	Заправка строительной маломобильной техники (дизтопливом) производится на АЗС 4 (сущ) расположенной на территории Топливного цеха ТЭЦ АО МЦБК (см. приложение 5). Разлив ГСМ на строительной	Пункт 2 Заключения ГЭЭ

				<p>возможность образования отходов от ликвидации проливов ГСМ от работающей на площадке автомобильной и специальной техники, от гидроизоляции, отходов от грунта, песка, щебня, отходов от изоляционных работ (ЛКМ, растворители, тара, обтирочный материал, загрязненный ЛКМ), СИЗ (в том числе СИЗ рук, глаз и органов дыхания), от образования подсланевых и/или льяльных вод с содержанием нефти и нефтепродуктов.</p>	<p>площадке не происходит, в случае аварии предусмотрены средства для ликвидации разливов.</p> <p>Расчет льяльных вод произведен в Разделе 9 лист 18.</p>	
				<p>Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» Часть 1. «Оценка воздействия на окружающую среду»</p>		
3	Том 7.1	3-R-PR-01-20- ООС1	Раздел , лист —	<p>В проектной документации для стадии строительства согласно томов ПОС, ООС 1 определены технологические операции и используемые в период производства работ материально-технические ресурсы. В тоже время, без соответствующих пояснений, не учтена возможность образования отходов от ликвидации проливов ГСМ от работающей на площадке автомобильной и специальной техники, от гидроизоляции, отходов от грунта, песка, щебня, отходов от изоляционных работ (ЛКМ, растворители, тара, обтирочный материал, загрязненный ЛКМ), СИЗ (в том числе СИЗ рук, глаз и органов дыхания), от образования подсланевых и/или льяльных вод с содержанием нефти и нефтепродуктов</p>	<p>Замечание устранено, внесены исправления в части источников образования отходов на строительной площадке.</p>	<p>Пункт2 Заключения ГЭЭ</p>

				Решения по организации ПЭКиЭМ в части атмосферного воздуха и физических факторов, не содержат обоснования выбора постов наблюдений.	Обоснование постов наблюдений приведено .	Пункт3 Заключения ГЭЭ
	Том 7.1	3-R-PR-01-20- ООС1		Требования к программам производственного экологического мониторинга» не обосновано отсутствие решений по организации ПЭКиЭМ в части подземных вод.	Замечание устранено, требования по организации ПЭКиЭМ в части подземных вод указаны.	Пункт4 Заключения ГЭЭ
	Том 7.1	3-R-PR-01-20- ООС1		Представленные на экологическую экспертизу, материалы проектной документации характеризуются разночтениями и отсутствием данных: не представлена информация о фоновых (максимальных) концентрациях ЗВ в атмосферном воздухе; средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, используемая в расчетах рассеивания, принята по отмененному нормативному документу; расчеты рассеивания, без соответствующих пояснений, выполнены без учета фонового загрязнения атмосферного воздуха; не представлена информация о зоне влияния выбросов при строительстве проектируемого объекта.	Замечание устранено, расчеты рассеивания исправлены с учетом фонового загрязнения воздуха	Пункт1 Заключения ГЭЭ
4	Том 7.2	3-R-PR-01-20- ООС2	Раздел , лист	В проектной документации для стадии строительства согласно томов ПОС, ООС 1 определены технологические операции и используемые в период производства работ материально-технические ресурсы. В тоже время, без соответствующих пояснений, не учтена	Замечание устранено, внесены исправления в части источников образования отходов на строительной площадке.	Пункт2 Заключения ГЭЭ

				возможность образования отходов от ликвидации проливов ГСМ от работающей на площадке автомобильной и специальной техники, от гидроизоляции, отходов от грунта, песка, щебня, отходов от изоляционных работ (ЛКМ, растворители, тара, обтирочный материал, загрязненный ЛКМ), СИЗ (в том числе СИЗ рук, глаз и органов дыхания), от образования подсланевых и/или льяльных вод с содержанием нефти и нефтепродуктов		
	Том 7.2	3-R-PR-01-20-OOC2		Решения по организации ПЭКиЭМ в части атмосферного воздуха и физических факторов, не содержат обоснования выбора постов наблюдений.	Обоснование постов наблюдений приведено .	Пункт3 Заключения ГЭЭ
	Том 7.2	3-R-PR-01-20-OOC2		Требования к программам производственного экологического мониторинга» не обосновано отсутствие решений по организации ПЭКиЭМ в части подземных вод.	Замечание устранено, требования по организации ПЭКиЭМ в части подземных вод указаны.	Пункт4 Заключения ГЭЭ
				Представленные на экологическую экспертизу, материалы проектной документации характеризуются разночтениями и отсутствием данных: не представлена информация о фоновых (максимальных) концентрациях ЗВ в атмосферном воздухе; средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, используемая в расчетах рассеивания, принята по отмененному нормативному документу; расчеты рассеивания, без соответствующих пояснений,	Материалы ОВОС дополнены информацией фоновых (максимальных) концентрациях ЗВ в атмосферном воздухе. средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, используемая в расчетах исправлена.	Пункт1 Заключения ГЭЭ

				выполнены без учета фонового загрязнения атмосферного воздуха; не представлена информация о зоне влияния выбросов при строительстве проектируемого объекта.		
	Том 7.2	3-R-PR-01-20-OOC2	Раздел 4.3.2	Наименование раздела 4.3.2 в том 3-R-PR-01-20-OOC2-ТЧ необходимо скорректировать.	Исправлено название раздела.	Пункт8 Заключения ГЭЭ
5	ТО по экологическим изысканиям	SUB 12/0120-20-ИЭИ	Раздел , лист	Представленные на экологическую экспертизу, материалы проектной документации характеризуются разночтениями и отсутствием данных: не представлена информация о фоновых (максимальных) концентрациях ЗВ в атмосферном воздухе; средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, используемая в расчетах рассеивания, принята по отмененному нормативному документу; расчеты рассеивания, без соответствующих пояснений, выполнены без учета фонового загрязнения атмосферного воздуха; не представлена информация о зоне влияния выбросов при строительстве проектируемого объекта.	Замечание устранено, расчеты рассеивания исправлены с учетом фонового загрязнения воздуха	Пункт1 Заключения ГЭЭ